

云南省城镇供水协会文件

云水协〔2025〕21号

关于组织申报 2025 年度标准化实验室的通知

各会员单位：

为持续推动云南省水厂化验室标准化建设，依据《云南省城镇供水厂标准化实验室评定管理考核指标和评分办法》（2025 年修订），现面向会员单位开展 2025 年度水厂标准化实验室的申报工作。具体事宜通知如下：

一、云南省城镇供水厂标准化实验室申报条件

- （一）所在供水企业应是云南省城镇供水协会会员单位；
- （二）具备《城镇供水与污水处理化验室技术规范》（CJJ/T 182-2014）、《城市给水工程项目规范》（GB55026-2022）及《城市供水水质标准（CJ/T 206）》所规定的日检项目检测能力（10+X，X 为各地根据水源水质情况需重点监控的项目）；
- （三）具有与检测能力相适应工作场所、工作环境、检测设

备设施和检测人员；

（四）能够按照现行国家标准、规范的要求，按期开展水厂日常水质检测工作；

（五）具有适当的检测质量控制措施，以确保检测结果准确可靠。

二、申报单位请认真对照《评分办法》开展自评，自评分在85分及以上者可提出申报云南省城镇供水厂标准化验室。

三、申报单位请按照附件要求如实填写申请表、自评报告，提供配套相关资料（电子版盖章后扫描成PDF格式文件），于2025年4月30日前提交至云南省城镇供水协会秘书处邮箱(ynsczgsxh@163.com)。

四、联系方式：

联系人：郭 婷（15287178032 微信同号）

特此通知

附件：1、《云南省城镇供水厂标准化验室自评报告》

2、《云南省城镇供水厂标准化验室申请表》



附件 1

云南省城镇供水厂标准化验室自评报告

参考提纲

一、化验室基本情况介绍

包括人员配置、实验室硬件与设备能力、检测项目等内容。

二、评定考核指标自评情况

按照《云南省城镇供水厂标准化验室评定管理考核指标和评分办法》
(2025 年修订) 逐项逐条评分并说明, 自评情况如下:

1. 人员管理

1.1. 人员数量 (xx 分)

1.2. 人员档案 (xx 分)

...

2. 场所环境

3. 设施设备

4. 水质检测

5. 安全管理

三、不足及需改进的方面

四、根据以上评价内容, 自评综合得分 XX 分。

附件 2

云南省城镇供水厂标准化验室申请表

基本概况	单位名称																	
	负责人				联系电话													
	化验室负责人				联系电话													
	日供水能力 (m^3/d)				服务人口 (万人)													
化验室资源配置	总面积 (m^2)			检测场地面积 (m^2)					恒温面积 (m^2)									
	固定资产原值 (万元)					仪器设备总数台 (套)												
	总人数			高级职称				中级职称				初级职称				其他		
化验室评定类别	首次	☐				复审				☐								
	证书编号					证书有效期至												
单位承诺 我单位化验室能够按照现行国家标准、规范的要求,按期开展水厂日常水质检测工作;本单位承诺所提交的申请内容均为真实信息。 申请单位(盖章) 负责人签名: 日期:																		

附表 1

化验室检测能力表

第 页，共 页

序号	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	说明
	名 称		
	示例： 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法 - 福尔马肼标准	

注：“检测能力”应依据国家、行业、地方、国际、区域标准。依据其他标准或方法的，应在“说明”中注明。

附表 2

化验室检测人员一览表

第 页, 共 页

[illegible]

附表 3

化验室仪器设备（标准物质）配置表

序号	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	仪器设备(标准 物质)			备注
	名称		名称	型号/规格/等级	测量范围	
	示例： 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理 指标》GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准	台式浊度仪	HACH TL2300	0-4000 NTU	
			浊度	GBW12001	400 NTU	标准物质

注：① 前 3 栏填写的内容和顺序请与附表 1 保持一致；
② 检测项目所涉及的标准物质（若有）也要填写；

附表 4

化 验 室 平 面 布 置 图

(化验室平面布置图应标注化验室功能分区及主要设备的摆放位置)
